

Veröffentlichung nach § 17 Abs. 2 StromNZV (Stand 31.12.2015)

- Jahreshöchstlast

17.118 kW (06.02.2015 – 11:30 Uhr)

- Netzverluste

5,62 %

- Bezug aus der vorgelagerten Netzebene

54,5 MWh (inklusive Verlustenergie)

- Summe aller Einspeisungen der MS- Ebene

83,8 MWh (inklusive Verlustenergie)

- Summe aller Einspeisungen der NS- Ebene

47,2 MWh (ohne Verlustenergie)

- Menge der Verlustenergie

4,7 MWh

- Preis Verlustenergie

wird nachgereicht

- Summenlast der Fahrplanprognose

Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH wendet das synthetische Lastprofilverfahren vom BDEW an.